

Beredskabsplan Bevtoft Vandværk

www.bevtoft-vand.dk



Planen revideret af: Stefan Nissen, d. 08-05-2025
Dato for udarbejdelse af oprindelig plan: Medio juli 2018

Denne plan indeholder retningslinier, for hvilke foranstaltninger der skal træffes, for at sikre forsyning under ekstraordinære forhold.

Indholdsfortegnelse

	side
Telefonliste til alarmeringsplanens bilag 1	3
Information	4
Rådgivning og assistance	5
Materiel og nødforsyning	6
Organisering af indsats	7
Orientering	8
Nødforsyning	9

Til denne plan hører også følgende bilag:

Bilag 2: Arbejdsgruppen

Bilag 3: Handlingsforløb ved bakteriologisk forurening

Bilag 4: Kogeanbefaling med vejledning til forbrugere

Bilag 5: Løbeseddel vedr. kogeanbefaling.

Bilag 6: Løbeseddel midtvejsorientering

Bilag 7: Løbeseddel Rent vand igen.

Ved en drikkevandsforurening, kan man også støtte sig til heftet "Akutte drikkevandsforureninger - en praktisk guide - udgivet af beredskabsstyrelsen.

Ved strømsvigt startes vores generatoranlæg op og indkobles hurtigst muligt - driften skal så overvåges konstant.

Denne plan, med tilhørende bilag, forefindes som papir-udgave på vandværket.

Telefonliste (til alarmeringsplanen, se bilag 1)

Funktion	Telefon	Kontaktperson (navn / adr.)
Vandværkets bestyrelse: Formand Værkpasser Kasserer	Stefan 29931535 Stefan 29931535 Flemming 50714591	Stefan Nissen Tjørnevænget 40 6541 Bevtoft formand@bevtoft-vand.dk
Haderslev Kommune: Teknik og klima	 74 34 34 34	
Beredskab: Brand og Redning Sønderjylland Miljøvagten	73 77 73 77 112	E-mail: beredskab@brsj.dk
Embedslæge: Styrelsen for Patientsikkerhed Tilsyn og Rådgivning	72 22 79 50 Vagttelefon: 70 22 02 69	E-mail: trvest@stps.dk
Politi: Alarmcentral	 112	
Stat: Beredskabsstyrelsen, Syddjylland Fødevarestyrelsen Læge- og skadevagten Sygehus Sønderjylland Statens Institut for Strålehygiejne, Sundhedsstyrelsen	72 85 20 30 72 27 69 00 70 11 07 07 72 22 74 00	BRS-KTP-SJ@brs.dk
Nabo-vandværker:		

Information

Funktion	Telefon	Kontaktperson (navn / adr.)
----------	---------	--------------------------------

Haderslev Kommunes øvrige afdelinger: Børne- og Familieservice	74 34 34 34	boernfamilie@haderslev.dk
Fødevarestyrelsen: Fødevarestyrelsen Haderslev	72 27 69 00	Tysklandsvej 7, 7100 Vejle E-mail: fvst@fvst.dk
Følsomme forbrugere: - Levnedsmiddel svineavler - Dagplejere - Skoler - Børne- og handicapinstitutioner - Ældre borgere (hjemmeplejen) - Plejehjem eller ældrecentre - Større kantiner, restauranter - Sønderjysk Biogas Dan Hatch Træhede	22 17 93 45 Daglig driftsleder på (20 14 08 40 Bjarke Snedker) 20 34 73 22 74 34 37 50 74 51 42 31 74 34 68 63 (tlf.tid 11-13) 74 34 68 91 30 48 89 22 Bevtøft Kro 73 70 90 11 hoved-nr. 23 21 41 95 driftsleder 29 20 57 73 bestyrer 74514320	Svinefarmen, Pionervej 8. Pionervej 8, 6541 Bevtøft Haderslev kommunale dagpleje Bevtøft skole Myretuen, børnehave Bevtøft Plejedistrikt Gram, leder Plejedistr. Gram, stedfortræder Krügersvej 30, Bevtøft Langvej mb@sbgas.dk Gelsåvej 37, N-jerstal. Vagn.
Presse: DR Radio Syd JydskeVestkysten K/S TV Syd Haderslev Ugeavis	73 33 79 99 79 12 45 00 76 30 31 32 74 52 70 70	
Sygehus og læge: Aabenraa Sygehus, skadestuen	70 11 07 07	

Rådgivning og assistance

Funktion	Telefon	Kontaktperson (navn / adr.)
Arbejdstilsynet:	70 12 12 88	Arbejdstilsynet - Tilsynscenter Syd

		Eltangvej 232 - 6000 Kolding E-mail: at@at.dk
Embedslægefuntion: Styrelsen for Patientsikkerhed Tilsyn og Rådgivning Vest	72 22 79 79 Vagttelefon: 70 22 02 69	E-mail: trvest@stps.dk
Beredskabsstyrelsen: Beredskabsstyrelsen Syddjylland	72 85 20 30	Vilstrupvej 55 6100 Haderslev BRS-KTP-SJ@brs.dk
Laboratorier: Agrolab	78 77 54 50	E-mail: crm.tommerup@agrolab.eu
Fødevarestyrelsen:	72 27 69 00	Tysklandsvej 7, 7100 Vejle E-mail: fvst@fvst.dk
Stat: Statens Institut for Strålehygiejne, Sundhedsstyrelsen	72 22 74 00	
Provas:	73 52 05 20	info@provas.dk

Materiel og nødforsyning

Funktion	Telefon	Kontaktperson (navn / adr.)
Tankejere for nødvandsforsyning: Mejerier	73 56 22 00	Engdraget 4, 6535 Branderup J Arla, Tyrstrup, Christiansfeld
El-forsyning (nødstrømsanlæg): Vi har egen nødgenerator	72 85 20 30	Vilstrupvej 55, 6100 Haderslev Fax 73 52 74 05
VVS: Kemic Vandrens	76 73 37 50	Ryttervangen 24, 7323 Give
Entreprenører til evt. gravearbejde: <u>SLA</u>	28 70 98 35	Johan Mulder

Organisering af indsats

Ved truet forsyningssituation og krisesituation nedsættes en arbejdsgruppe, der ledes af en repræsentant fra Brand og Redning Sønderjylland

Beskrivelsen omhandler forurening af kildepladser eller dele af vandforsyningens anlæg.

- Kommunen har som tilsynsmyndighed ansvar for kvaliteten af grundvand og drikkevand.
- Embedslægen har ansvar for den sundhedsfaglige rådgivning til myndighederne.
- Arbejdsgruppen rådgiver kommunen. Kommunen træffer på baggrund heraf beslutning om drikkevandets kvalitet.

Ved truet forsyningssituation kan det være dele af arbejdsgruppen, der inddrages.

Se organisationsplanen på bilag 2.

Se evt. handlingsforløbet ved bakteriologisk forurening på bilag 3.

Orientering

- Informer de forbrugere der er direkte eller indirekte berørte af forureningen.
- Informer pressen.
- Beslut i arbejdsgruppen hvem der i øvrigt skal orienteres - det afhænger af forureningens omfang og karakter.
- Udarbejd informationsbreve.
- Udpeg en ansvarlig i arbejdsgruppen til at give informationer.
- Beslut hvilke eventuelle sårbare forbrugere, der skal orienteres **direkte**:
- *Hospitaler, børneinstitutioner - herunder dagplejere, skoler, plejehjem, fødevareproducenter, kaserner, hoteller og restauranter.*
- Beslut hvordan øvrige forbrugere skal orienteres:
- *Højtalervogne, lokalradio, TV, løbesedler, aviser m.v..*

Informationen skal beskrive, se eksempel i bilag 5, 6, 7:

1. Hvad er problemet, hvad ved vi?
2. Hvilke områder er berørt?
3. Hvilke forholdsregler skal vi træffe?
Kogeanbefaling, kan vandet bruges til toiletskylning m.v..
4. Beskriv en eventuel nødforsyning.
5. Beskriv indsatsen.
6. Forventet tidsrum for beredskabstilstand.

Arbejdsgruppen skal orientere løbende under hele indsatsen om nyt, fx analyseresultater.

Når indsatsen er afblæst gives en orientering om hele forløbet; hvad skete der, hvad gjorde vi, hvad vil vi gøre fremover for, at en lignende situation ikke skal opstå igen?

Nødforsyning

Hvis den normale vandforsyning ikke kan opretholdes, etableres der nødforsyning.

Afgrænse området:

1. Afgræns området hvis forureningen tillader det.
2. Afspær i sektioner for at begrænse spredning.
3. Afspær efter vandforsyningens hovedledningsplan.
4. Drøft muligheder for nødforsyning.

Via forbindelsesledninger:

Der henvises til vandværkets ledningsregistrering.

Udlægning af midlertidige ledninger under hensyn til vejrliget:

- Forsyn fra intakte ledningsnet til områder, hvor der er lukket for vandet ved at udlægge midlertidige ledninger. Opret tappesteder hvis der er behov herfor.

Transportable beholdere og vogne:

Beslut i arbejdsgruppen hvor der skal opstilles beholdere med rent vand til aftapning.

Vandforsyningen råder ikke over beholdere / tanke til aftapning.

Beredskabsstyrelsen Sydjylland kan, i et begrænset omfang, levere beholdere til drikkevand - **find ud af om drikkevandet fra beholderne skal koges.**

Nødforsyning fra andre vandværker eller borer:

På følgende almene vandværker, der er nabovandværker til vandforsyningen, vil det være muligt at etablere tappesteder: Vil i praksis være for langt væk.

I forsyningsområdet findes der store private borer med godkendt vandkvalitet, hvor der kan hentes vand: Vi er ikke vidende om, at der findes nogen.